



Projekt: Neubau Bürogebäude NetzWerkPlan
Mangelrüge gemäß §4 Absatz 7 VOB/B

Ingenieurbüro S. Tatik
Herrn Dr. Meyer
Statikstraße 11
11111 Berlin

per E-Mail: beck@netzwerkplan.de

Hannover, den 21.08.2017

Sehr geehrte Damen und Herren,

durch den Projektbeteiligten Architekt ist am 24.01.2014 untenstehender Mangel festgestellt worden. Wir fordern Sie auf den gerügten Mangel auf Ihre Kosten zu beseitigen und setzen Ihnen zur Mangelbeseitigung nachfolgende Frist.

Mangelnummer: M-R001
Mangeltyp: Fehlerhafte Planung

Fristsetzung:
Priorität: Hoch

Gewerk: Rohbau

Beschreibung:
Riss im Beton
nachweislich wurde der Riss im Beton durch falsch geplante Fundamente verursacht.
Wegen unterschiedlicher Bodenbeschaffenheiten hätte hier dringend eine Bauteilfuge eingeplant werden müssen

Ebene: 1. Obergeschoss
Raumnummer: U1.001
Achse: B5-C5
Lokalisierung: Außenwand Nord

Bilder:



Abbildung 1: Dokument für Mangel:M-R001

Alle zur Mangelbeseitigung notwendigen Abstimmungen bitten wir Sie direkt mit dem Projektbeteiligten Schulze abzustimmen.

Ihr Ansprechpartner ist:

Architekturbüro Detail
Werkbundweg 27
Hamburg
Tel:
Fax: 0123 - 45679
E-Mail:

Bitte tragen Sie in winplan++ online ein, wenn Sie den Mangel beseitigt haben.
Eventuelle Schadensersatzansprüche behalten wir uns ausdrücklich vor.

Freundliche Grüße

Unterschrift